

Mława 16.03.2017 r.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa szybu z windą osobową dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie ul. Z. Morawskiej 29”

PYTANIA

1. Jaki napęd ma być zastosowany w dostarczonym dźwigu hydrauliczny, czy elektryczny
2. Czy dopuszcza się szklenie konstrukcji szybu w formie fasady uwzględniając, że profile stalowe nie są ocieplane i szklenie szybu ramkami pomiędzy szkieletem konstrukcji powoduje, że szyb będzie zimny
3. W jaki sposób będzie zapewniona temperatura w szybie - zgodnie z obowiązującymi przepisami +5°C do +40°C - czy należy uwzględnić szkło ciepłe oraz czy w podszybiu będzie konieczność zainstalowania grzejnika np. z termostatem lub inne jakie rozwiązanie należy przyjąć;
4. W jaki sposób zapewnić łączność ze służbami ratowniczymi tj. linia telefoniczna, bramka GSM;
5. Niniejszym wnosimy o korektę zapisów umowy w części zapłaty wynagrodzenia i dopuszczenie fakturowania częściowego za poszczególne odebrane elementy robót np. do 80% wartości umowy;
6. Zmniejszenie kar umownych za zwłokę w wykonanie przedmiotu, umowy do 0,5% wynagrodzenia brutto
7. Zmniejszenie kar umownych za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom uwzględniając, że kara winna odnosić się do kwot umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą a nie kontraktu z Zamawiającym;
8. Zmniejszenia kar umownych za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo uwzględniając, że może to wynieść ok. 30.000,00 zł., jest to rażąco wysoka kara;
9. Dopuszczenie zapłaty bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jeśli generalny wykonawca uchyla się od zapłaty.

ODPOWIEDZI

Ad.1 Ma być zastosowany w dostarczonym dźwigu napęd hydrauliczny

Ad.2. Nie dopuszcza się szklenia konstrukcji szybu w formie fasady

Ad.3. Należy wycenić obudowę szybu ze szkła zespolonego i powinien być zamontowany grzejnik elektryczny w podszybiu, który byłby uruchamiany za pomocą termostatu zamontowanego w szybie kiedy temperatura zbliżyłaby się do wartości granicznych dopuszczonych przez normę EN 81-1/2

Ad.4. Łączność - Intercom umożliwiający połączenie z osobą dyżurną w budynku (sekretariat)

Ad.5. Nie dokonujemy zmian zapisów umowy w części zapłaty wynagrodzenia i dopuszczenie fakturowania częściowego za poszczególne odebrane elementy robót np. do 80% wartości umowy;

Ad.6 Nie dokonujemy zmian zapisów umowy w części mniejszej kar umownych za zwłokę w wykonanie przedmiotu, umowy do 0,5% wynagrodzenia brutto

Ad.7 Nie dokonujemy zmian zapisów umowy w części zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom uwzględniając, że kara winna odnosić się do kwot umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą a nie kontraktu z Zamawiającym;

Ad.8 Nie dokonujemy zmian zapisów umowy w części a kar umownych

Ad.9 Nie dokonujemy zmian zapisów umowy

WZ STAROSTY

Zamawiający: *Barbara Gutowska*
WICESTAROSTA