



Dębe, 2.01.2020 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dębem**

WA.ZUZ.2.421.536.2019.KL

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./, w nawiązaniu do art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm./

zawiadamiam,

że Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem na wniosek z dnia 05 grudnia 2019r., Pana Andrzeja Dusińskiego, działającego w imieniu Powiatu Mławskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Przebudowę istniejącego urządzenia wodnego w postaci przepustu drogowego $\varnothing$ 600 znajdującego się w km. 11+476,25 drogi- ul. Władysława Broniewskiego.
2. Przebudowę istniejącego urządzenia wodnego w postaci przepustu drogowego $\varnothing$ 800 znajdującego się w km. 11+997,6 drogi - ul. Władysława Broniewskiego.
3. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu w postaci studni D27 nabudowanej na przepuszcie drogowym $\varnothing$ 600 w km 11+476,25 drogi- ul. Władysława Broniewskiego.
4. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu w postaci studni D1 nabudowanej na przepuszcie drogowym $\varnothing$ 800 w km. 11+997,6 drogi- ul. Władysława Broniewskiego.
5. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu w postaci elementu prefabrykowanego (WL1) usytuowanego w skarpie, w km 8+535 rzeki Tamka.
6. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu w postaci elementu prefabrykowanego (WL2) usytuowanego w skarpie, w w km 8+535 rzeki Tamka.
7. Odprowadzenie do istniejącego rowu melioracyjnego poprzez wylot- studnię D27 wód opadowych i roztopowych z powierzchni rzeczywistej 0,3872 ha, w ilości: -maksymalna: $Q_{\max}=0,03874\text{m}^3/\text{s}$ (w tym z powierzchni uszczelnionej) $Q_{\max u}= 0,03843\text{m}^3/\text{s}$ -średnioroczna: $Q_{\text{śre}}=2085,88\text{m}^3/\text{rok}$ (w tym z powierzchni uszczelnionej $2068,99\text{m}^3/\text{rok}$)
8. Odprowadzenie do istniejącego rowu melioracyjnego poprzez wylot- studnię D1 wód opadowych i roztopowych z powierzchni rzeczywistej 0,6748 ha, w ilości: -maksymalna: $Q_{\max}=0,06689\text{m}^3/\text{s}$ (w tym z powierzchni uszczelnionej) $Q_{\max u}= 0,06631\text{m}^3/\text{s}$ -średnioroczna: $Q_{\text{śre}}=3601,79\text{m}^3/\text{rok}$ (w tym z powierzchni uszczelnionej $3501,79\text{m}^3/\text{rok}$)
9. Odprowadzenie do rzeki Tamka poprzez wylot- WL1 wód opadowych i roztopowych z powierzchni rzeczywistej: $3231,91\text{m}^2=0,3232\text{ha}$, w ilości: -maksymalna: $Q_{\max}= 0,03211\text{m}^3/\text{s}$ (w tym z powierzchni uszczelnionej) $Q_{\max u}=0,03186\text{m}^3/\text{s}$ -średnioroczna: $Q_{\text{śre}}=1728,71\text{m}^3/\text{rok}$ (w tym z powierzchni uszczelnionej $Q_{\text{śre u}}=1715,55\text{m}^3/\text{rok}$)

10. Odprowadzenie do rzeki Tamka poprzez wylot- WL2 wód opadowych i roztopowych z powierzchni rzeczywistej 0,2481ha, w ilości: -maksymalna: $Q_{\max}=0,02321\text{m}^3/\text{s}$ (w tym z powierzchni uszczelnionej) $Q_{\max u}=0,02275\text{ m}^3/\text{s}$ -średnioroczna: $Q_{\text{śre}}=1249,75\text{ m}^3/\text{rok}$ (w tym z powierzchni uszczelnionej) $Q_{\text{śreu}}=1224,97\text{ m}^3/\text{rok}$)

11. Demontaż istniejącego wylotu WL istn. na dz. nr 157, w km 8+542 rzeki Tamka z uwagi na realizację zadania „Przebudowa mostu o JN1 01005632 na rzece tamka w miejscowości Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową” na terenie dz. nr ew. : 86/3, 86/4, 87, 88/1, 88/2, 139, 141, 146, 152, 157, 257, 301/3, 280, 283, 290, 291, 292, 293, 301/2, 301/4, 302/1, 302/2, 302/3, 304, 310, 311, 650, obręb 0008, gm. Dzierzgowo.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem (siedziba Nadzoru Wodnego Wołomin: ul. Wileńska 51a, pok. 109, 05-200 Wołomin), w pon. – pt. w godz. 08.00-14.00, składać uwagi, wnioski w ww. sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały.

DYREKTOR
z up. ZASTĘPCA DYREKTORA
Jacek Drozdowski

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (7 dni)

Po upływie terminu uwidocznienia obwieszczenia należy niezwłocznie odesłać na adres:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem, Dębe, 05-140 Serock

Wywieszono dnia

Zdjęto dnia

Pieczczę urzędu

Pieczczę i podpis pracownika odpowiedzialnego za uwidocznienie