

Zm.publ.272. 3.2020

Mława 15.09.2020 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania
nr: zm.publ. 272.3.2020**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „przebudowę budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza Słowackiego 16”

Pytania:

.....Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia:

1. W przedmiarze robót poz. 510 ma treść: "Inspektor Nadzoru Inwestorskiego", prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie koszt pracy Inspektora Nadzoru? Jak sama nazwa wskazuje chodzi o inspektora z ramienia Inwestora który powinien być wyznaczony i zatrudniony przez Inwestora. Cel takiej pozycji w przedmiarze robót jest niejasny;
2. Prosimy o uzupełnienie opisu technicznego o parametry (wzór, wielkość, materiał, kolor) ławek zewnętrznych;
3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o inwentaryzację stanu istniejącego budynku, bądź projekt rozbiórek. Przedmiar robót zawiera jedną pozycję : "Roboty rozbiórkowe i adaptacyjne. 1 KPL.". Natomiast z projektu technicznego nie można wywnioskować pełni prac rozbiórkowych m.in brak jest informacji na temat istniejącego dachu. Dokumentacja zawiera jedynie zarys ścian wewnętrznych podlegających rozbiórce - nie znany jest nawet materiał z jakich są wykonane. Opis techniczny nie zawiera żadnej informacji na temat rozbiórek.

Odpowiedzi:

- Ad. 1 Wykonawca w swojej ofercie nie uwzględnia w wycenie kosztu pracy Inspektora Nadzoru
- Ad.2 Ławki zewnętrzne (materiał: profil 60x30mm ze stali nierdzewnej, siedzisko i oparcie- listwy z drzewa iglastego)
- Ad.3 zgodnie z załączonym opisem technicznym rozbiórki

WZ STAROSTY
Zbigniew Markiewicz
WICESTAROSTA