

LEGENDA

- zimna woda
- ciepła woda
- cyrkulacja
- instalacja hydrantowa
- zawór czerpalny z końcówką na wąż

UWAGA

1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozozstałych instalacji.
2. Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
3. Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
4. Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
5. Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
6. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odpomości ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

OPIS ETYKIETY WODY

- Ø32 ← średnica z.w.
- Ø20 ← średnica c.w.
- Ø16 ← średnica cyrkulacji

SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI BYTOWEJ I HYDRANTOWEJ W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI



SCHEMAT PODŁĄCZENIA HYDRANTU HP25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM O DŁ. 30M



SCHEMAT PODŁĄCZENIA HYDRANTU HP25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM O DŁ. 30M



maatproject sp. z o.o.
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE:	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem, kotłownią gazową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.
ADRES BUDOWY:	ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława, dz.nr ewid. 855/2
INWESTOR:	Powiat Mławski
ADRES:	ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Woźniak
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ryszard Niestrawski
RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY I P.POŻ	IS03
branża: SANITARNA	data: PAŹDZIERNIK 2017 / skala: 1:100