



LEGENDA

- Zasilanie c.o.
Powrót c.o.
- Dn25 - rura stalowa
17x2,75 - rura wielowarstwowa
22K/800 - grzejnik zaworowy
22K/800o - grzejnik zaworowy ocynkowany

OPIS ETYKIETY GRZEJNIKA



SCHEMAT TYPOWEGO PODŁĄCZENIA GRZEJNIKA



UWAGA

- Przewody c.o. wykonac z rur wielowarstwowych Pe-Xd/Al oraz prowadzić w posadzce
- Przewody c.t. wykonac z rur stalowych
- Przejścia instalacji przez stropy p.poż wykonac o odporności danej przegrody

maatproject sp. z o.o.
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem, kotłownią gazową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.

ADRES BUDOWY: ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława, dz.nr ewid. 855/2

INWESTOR: Powiat Mławski

ADRES: ul.Reymonta 6, 06-500 Mława

AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Marcin Woźniak
PROJEKTANT: mgr inż. Ryszard Niestrawski

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Ryszard Niestrawski

ROZWIĘNIĘCIE INSTALACJI C.O.

branża: SANITARNA

IS08

data: PAŹDZIERNIK 2017

skala: ---